

檔 號：

保存年限：

法規

內政部營建署 函

機關地址：105404臺北市松山區八德路2段342號
 聯絡人：孫立言

聯絡電話：(02)87712345#2693

電子郵件：gogo@cpami.gov.tw

傳真：(02)87712709

106

臺北市信義區基隆路二段51號13樓之3

受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國111年8月10日

發文字號：營署建管字第1110057049號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

裝
訂
線

主旨：有關機電設備空間之防火門開啟方向疑義1案，請依說明
 二辦理，請查照。

說明：

- 一、依據梁瀅文建築師事務所111年5月11日函及111年7月25日
 梁建所第111072501號函辦理。
- 二、建築技術規則建築設計施工編第76條第5款規定「防火門
 應朝避難方向開啟。但供住宅使用及宿舍寢室、旅館客
 房、醫院病房等連接走廊者，不在此限。」又依同編第1
 條第19款規定，機械室不視為居室，非屬供居住、工作、
 集會、娛樂、烹飪等使用之房間。如避難層以外樓層自居
 室任一點至直通樓梯口通往屋外及避難層自居室任一點至
 屋外不需通過機械室，設置於該機械室出入口之防火門得
 不受前揭第76條第5款「應朝避難方向開啟」之限制。但
 其他法令另有規定時，應依其規定辦理。至所稱「機電設



備空間」是否為機械室，涉個案事實認定，倘有疑義，請檢具具體資料圖說逕向當地主管建築機關洽詢。

正本：梁瀞文建築師事務所、各直轄市及縣(市)政府、經濟部水利署臺北水源特定區管理局、經濟部加工出口區管理處、交通部高速公路局、行政院農業委員會新竹科學園區管理局、農業生物技術園區籌備處、國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局、國家科學及技術委員會中部科學園區管理局、國家科學及技術委員會南部科學園區管理處、陽明山國家公園管理處、陽明山國家公園管理處、太魯閣國家公園管理處、雪霸國家公園管理處、金門國家公園管理處、太魯閣國家公園管理處、台江國家公園管理處、中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會、中華民國全國建築師公會

副本：經濟部能源局、本部消防署、台灣電力股份有限公司、國家通訊傳播委員會、本署建築管理組

裝

訂

線

署長吳欣修