

檔 號：

保存年限：

正本

## 中華民國全國建築師公會 函

地址：110 台北市基隆路 2 段 51 號 13 樓之 3

連絡人：許馨云

電話：(02) 2377-5108#14

傳真電話：(02) 2739-1930

電子信箱：spp002@naa.org.tw

受文者：各會員公會

裝

發文日期：中華民國 113 年 1 月 3 日

發文字號：全建師會（113）字第 0011 號

速別：普通

密等級解密條件或保存期限：普通

附件：

主 旨：函轉內政部「消防安全設備設計監造測試及檢修作業辦法」，業經 112 年 12 月 22 日以台內消字第 1120827646 號令訂定發布，請查照並轉知所屬會員。

說 明：依內政部 112 年 12 月 22 日台內消字第 1120827646 號函辦理。

訂

正本：臺北市建築師公會、高雄市建築師公會、新北市建築師公會、臺中市建築師公會、臺南市建築師公會、桃園市建築師公會、福建金門馬祖地區建築師公會、宜蘭縣建築師公會、基隆市建築師公會、新竹縣建築師公會、新竹市建築師公會、苗栗縣建築師公會、彰化縣建築師公會、南投縣建築師公會、雲林縣建築師公會、嘉義縣建築師公會、嘉義市建築師公會、屏東縣建築師公會、花蓮縣建築師公會、臺東縣建築師公會

副本：

線

理 事 長

崔 懇 森

新竹市建築師公會	
收	113年1月10日
文	第 0064 號



法益

檔 號：

保存年限：

## 內政部 函

機關地址：23143新北市新店區北新路3段200號8樓(消防署)

聯絡人：吳霈禎

聯絡電話：(02)8195-9119轉9229

傳真電話：(02)8911-4725

11052

台北市基隆路二段51號13號之 電子信箱：wu851142@nfa.gov.tw

受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國112年12月22日

發文字號：台內消字第1120827646號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：「消防安全設備設計監造測試及檢修作業辦法」，業經  
本部於112年12月22日以台內消字第1120827646號令訂定發布，如需訂定發布條文，請至行政院公報資訊網  
(網址<https://gazette.nat.gov.tw/egFront>)下載，請查照並轉知所屬。

正本：各直轄市、縣(市)政府消防局、本部消防署港務消防大隊、中華民國消防設備師公會全國聯合會、台北市消防設備師公會、社團法人新北市消防設備師公會、桃園市消防設備師公會、新竹縣消防設備師公會、臺中市消防設備師公會、臺南市消防設備師公會、高雄市消防設備師公會、中華民國消防設備士公會全國聯合會、基隆市消防設備士公會、社團法人臺北市消防設備士公會、新北市消防設備士公會、桃園市消防設備士公會、新竹縣消防設備士公會、臺中市消防設備士公會、彰化縣消防設備士公會、臺南市消防設備士公會、高雄市消防設備師公會、中華民國消防器材工業同業公會、中華民國聯防工程器材商業同業公會全國聯合會、台灣消防器材工業同業公會、中華民國建築師公會、中華民國電機技師公會、中華民國結構工程技師公會全國聯合會、中華民國冷凍空調工程技師公會全國聯合會、中華民國土木技師公會全國聯合會、中華民國工礦安全衛生技師公會全國聯合會、中華民國環境工程技師公會全國聯合會、台灣省機械技師公會、台灣區水管工程工業同業公會、台灣區電氣工程工業同業公會

副本：行政院法規會、本部法制處、消防署(綜合企劃組【法制科】、預防調查組)


部長 林右昌

檔 號：

保存年限：

## 內政部 令

發文日期：中華民國112年12月22日  
發文字號：台內消字第1120827646號



訂定「消防安全設備設計監造測試及檢修作業辦法」。  
附「消防安全設備設計監造測試及檢修作業辦法」

部長 林右昌

# 消防安全設備設計監造測試及檢修作業辦法

第一條 本辦法依消防設備人員法(以下簡稱本法)第十二條

第一項規定訂定之。

第二條 消防設備人員執行消防安全設備設計、監造、測試

及檢修業務，應先向本法第七條第一項規定之事務所、公司、有限合夥、商業、其他專業機構、工程技術顧問公司或場所(以下簡稱執業機構)所在地直轄市、縣(市)主管機關辦理簽名及執業圖記樣式之登記；其有變更者，應自事實發生之次日起十五日內，向執業機構所在地直轄市、縣(市)主管機關辦理變更登記。但本法第十二條第四項規定之人員，不在此限。

第三條 同一案件消防安全設備之監造及測試，不得由同一

執業機構或同一消防設備人員為之。

消防安全設備為滅火器、標示設備或緊急照明燈等非系統式設備者，不受前項規定之限制。

第四條 消防安全設備設計人員受委託設計之消防安全設備

圖說(以下簡稱圖說)，應合於消防法、各類場所消防安全設備設置標準及其他有關法令之規定；其設計內容，應使消防安全設備合於功能，並使消防安全設備施工廠商可按圖施工。

第五條 消防安全設備施工前，消防安全設備監造人員應訂

定監造計畫，送交委託人審閱，並依監造計畫執行消防安全設備監造及填寫紀錄。但消防安全設備為滅火器、

標示設備或緊急照明燈等非系統式設備者，得免訂定監造計畫。

前項監造計畫，其製作綱要應包含監造範圍、監造組織與權責分工、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料設備抽驗程序與標準、設備功能運轉測試抽驗程序與標準、施工抽查程序與標準、品質稽核及文件紀錄管理系統。

**第六條** 消防安全設備檢修人員，應依消防法第九條第二項授權中央主管機關訂定之基準執行檢修業務，並填寫檢查表；消防安全設備測試人員，應依消防安全設備測試報告書測試方法及判定要領執行測試業務，並填寫測試報告書。

經中央主管機關依消防法第六條第三項或各類場所消防安全設備設置標準第三條規定核准或認可之消防安全設備，尚未公告該項消防安全設備之測試方法、判定要領及檢修基準者，消防設備人員應依申請核准或認可時提具之測試、檢修方法與表格執行測試及檢修。

**第七條** 消防設備人員執行消防安全設備之設計、監造、測試及檢修業務，其圖說、紀錄、測試報告書及檢修報告書之製作，規定如下：

一、圖說：由消防安全設備設計人員依滅火設備、警報設備、避難逃生設備、消防搶救上之必要設備及其他經中央主管機關認定之消防安全設

備等依序繪製；圖說標示記號，應依消防或建築等圖示範例註記。

二、紀錄：消防安全設備監造人員應依監造計畫執行監造事宜，依各類場所消防安全設備設置標準規定設置之耐燃保護、耐熱保護措施、系統式設備等之配管，於實施施工、加壓試驗及配合建築物樓地板、樑、柱、牆施工須預埋消防管線時，應製作紀錄，並一併拍照建檔存證。

三、測試報告書：由消防安全設備測試人員依滅火設備、警報設備、避難逃生設備、消防搶救上之必要設備及其他經中央主管機關認定之消防安全設備等依序製表，並確認各項消防安全設備之外觀、性能及綜合試驗符合規定。

四、檢修報告書：消防安全設備檢修人員依各種設備檢查表填具檢查結果；有消防安全設備不符規定者，應清楚載明其不良狀況情形、位置及處置措施。

第八條 消防設備人員應就本人或於本人監督下完成之工作，簽署圖說、紀錄、測試報告書或檢修報告書；涉及現場作業者，消防設備人員應親自赴現場實地查核、測試及檢修。

消防設備人員簽署圖說、紀錄、測試報告書或檢修報告書，應依本法、消防法及建築法等相關規定，接受

主管機關查核及配合親自出席說明報告。

第九條 消防設備人員簽署圖說、紀錄、測試報告書或檢修報告書，除應依前條第一項規定由本人簽署外，並應加蓋執業圖記，其簽署及加蓋執業圖記方式如下：

一、圖說：於消防安全設備圖說審查申請書、圖說首頁簽署及加蓋執業圖記，圖說每頁設計圖加蓋執業圖記。

二、紀錄：於監造計畫中之紀錄、表單文件簽署及加蓋執業圖記。

三、測試報告書：於消防安全設備查驗申請書、各種消防安全設備測試報告書首頁簽署及加蓋執業圖記。

四、檢修報告書：於消防安全設備檢修報告書、各種消防安全設備檢查表首頁簽署及加蓋執業圖記。

由二名以上之消防設備人員執行業務者，其共同製作之圖說、紀錄、測試報告書或檢修報告書，由該等消防設備人員共同簽署並加蓋執業圖記外，應分別註明各自負責之範圍。

第十條 消防設備人員對於所製作完成之圖說、紀錄、測試報告書及檢修報告書，應盡保密及妥善保管之責任，並應自提出之日起，至少保存六年；其依本法第七條第一項第三款至第五款規定受聘執行業務者，由執業機構負

責保管。

依前條第二項共同製作者，應各自保存完整資料。

第十一條 消防設備人員受託辦理消防安全設備設計、監造及測試業務，應檢附相關圖說、紀錄、測試報告書、安裝施工測試佐證資料及執業證明等文件，供起造人申請辦理圖說審查、竣工查驗作業。

消防設備人員受託辦理消防安全設備檢修業務，應檢附檢修報告書、各該消防安全設備之種類與數量表、配置平面圖及執業證明等文件，供管理權人申請辦理檢修申報作業。

第十二條 消防設備人員應依法令執行消防安全設備設計、監造、測試及檢修業務，如執行案件數量異常，有降低品質之虞時，主管機關得隨時查核其業務執行情形。

第十三條 依消防法第七條第二項規定由現有相關專門職業及技術人員或技術士暫行從事消防安全設備之設計、監造、測試、檢修者，準用本辦法規定辦理。

第十四條 本辦法自發布日施行。



# 消防安全設備設計監造測試及檢修作業辦法總說明

消防設備人員法於一百十二年六月二十一日公布施行，其第十二條第一項規定「消防設備人員應依消防法第七條第一項規定執行消防安全設備之設計、監造、測試及檢修業務；其執行業務之內容、程序、方式、基準、紀錄或報告書之製作、應檢附之資料及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定之。」為完備消防安全設備設計、監造、測試及檢修規範事項，俾利消防設備人員執行業務，爰訂定「消防安全設備設計監造測試及檢修作業辦法」，其要點如下：

- 一、消防設備人員執行業務前，應先辦理簽名及執業圖記樣式之登記。  
(第二條)
- 二、同一執業機構或同一消防設備人員，不得執行同一案件之消防安全設備監造及測試業務。(第三條)
- 三、消防安全設備設計人員受委託設計之消防安全設備圖說(以下簡稱圖說)，應符合法令規定及使安全設備發揮功能，並使施工廠商可按圖施工。(第四條)
- 四、消防安全設備監造人員應於消防安全設備施工前訂定監造計畫，送交委託人審閱及監造計畫製作綱要應包含之事項。(第五條)
- 五、消防設備人員執行測試、檢修業務，應依據之測試方法、判定要領及檢修基準執行業務。(第六條)
- 六、消防設備人員執行設計、監造、測試及檢修業務，其圖說、紀錄、測試報告書及檢修報告書之製作規定。(第七條)
- 七、消防設備人員應親自執行業務，並接受主管機關查核及出席說明報告。(第八條)
- 八、消防設備人員除應由本人親自簽署圖說、紀錄、測試報告書及檢修報告書外，並應加蓋執業圖記；二名以上之消防設備人員共同執行業務者，應分別註明各自負責之範圍。(第九條)
- 九、消防設備人員對於所製作完成之圖說、紀錄、測試報告書與檢修報告書，應盡保密與妥善保管責任及遵守保存年限規定。(第十條)
- 十、消防設備人員執行消防安全設備設計、監造、測試、檢修業務應檢

附資料供起造人或管理人申報。(第十一條)

十一、消防設備人員執行案件有數量異常、品質降低之虞時，主管機關應加強業務查核。(第十二條)

十二、現行由相關專門職業及技術人員或技術士暫行從事消防安全設備之設計、監造、測試、檢修者，準用本辦法規定辦理。(第十三條)

## 消防安全設備設計監造測試及檢修作業辦法

條 文	說 明
第一條 本辦法依消防設備人員法(以下簡稱本法)第十二條第一項規定訂定之。	本辦法之訂定依據。
第二條 消防設備人員執行消防安全設備設計、監造、測試及檢修業務，應先向本法第七條第一項規定之事務所、公司、有限合夥、商業、其他專業機構、工程技術顧問公司或場所(以下簡稱執業機構)所在地直轄市、縣(市)主管機關辦理簽名及執業圖記樣式之登記；其有變更者，應自事實發生之次日起十五日內，向執業機構所在地直轄市、縣(市)主管機關辦理變更登記。但本法第十二條第四項規定之人員，不在此限。	消防設備人員執行業務，其簽名及執業圖記具有執行業務之代表性與辨識性，為避免因偽造簽名、執業圖記，而產生執業疑慮，爰參考環境工程技師簽證規則第三條規定，明定消防設備人員應先向執業機構所在地直轄市、縣(市)主管機關辦理簽名及執業圖記樣式之登記；有變更者，應自事實發生之次日起十五日內，辦理變更登記，但消防設備人員法(以下簡稱本法)第十二條第四項規定之人員，不在此限。
第三條 同一案件消防安全設備之監造及測試，不得由同一執業機構或同一消防設備人員為之。  消防安全設備為滅火器、標示設備或緊急照明燈等非系統式設備者，不受前項規定之限制。	<p>一、考量消防安全設備工程之施作應受外部監督、品管，以達到品質效果，不應有監督、測試為同一人之情事，爰定明辦理同一案件消防安全設備之監造、測試，不得由同一執業機構或同一消防設備人員為之。另考量部分消防安全設備較為普遍及簡易，為避免業主需委託不同消防設備人員執行業務，增加成本負擔，爰定明消防安全設備為滅火器、標示設備或緊急照明燈等非系統式消防安全設備者，不受前述之限制。</p> <p>二、所稱同一案件指同一建築物或場所於新建、增建、改建、變更用途、室內裝修時，其消防安全設備自設計規劃、圖說審查、施工、監造、測試及竣工查驗等一系列過程之案件。</p>
第四條 消防安全設備設計人員受委託設計之消防安全設備圖說(以下簡稱圖說)，應合於消防法、各類場所消防安全設備設置標準及其他有關法令之規定；其設計內容，應使消防安全設備合	按消防法第六條第一項授權訂定之各類場所消防安全設備設置標準，得使消防安全設備設計人員據以依照設計建築物或場所之用途、高度、樓層、面積、開口條件等檢討消防安全設備之設置，爰參考建

	<p>於功能，並使消防安全設備施工廠商可按圖施工。</p>
<p><b>第五條 消防安全設備施工前，消防安全設備監造人員應訂定監造計畫，送交委託人審閱，並依監造計畫執行消防安全設備監造及填寫紀錄。但消防安全設備為滅火器、標示設備或緊急照明燈等非系統式設備者，得免訂定監造計畫。</b></p> <p>前項監造計畫，其製作綱要應包含監造範圍、監造組織與權責分工、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料設備抽驗程序與標準、設備功能運轉測試抽驗程序與標準、施工抽查程序與標準、品質稽核及文件紀錄管理系統。</p>	<p>建築師法第十七條規定，明定消防安全設備設計人員受委託設計之消防安全設備圖說(以下簡稱圖說)，應合於消防有關法令之規定；又其設計內容應明確可行，以發揮各項消防安全設備之滅火、警報、避難逃生或因應搶救需求等功能，並使消防安全設備施工廠商可按圖施工。</p> <p>一、為有效落實消防安全設備之監造工作，及時發現消防安全設備施工過程中可能之未按圖施作、施作錯誤、材質不符等情況，避免後續竣工無法查驗埋管等設置狀況或施工錯誤，影響完工日程及成本，第一項明定消防安全設備監造人員應於消防安全設備施工前訂定監造計畫，送交委託人審閱，並依監造計畫執行消防安全設備監造及填寫紀錄。另考量監造之消防安全設備為滅火器、標示設備或緊急照明燈等非系統式設備者，其工程施工過程較為簡易，爰於第一項但書明定免訂定監造計畫。</p> <p>二、監造計畫之內容參考行政院公共工程委員會公布之監造計畫製作綱要，於第二項明定監造計畫製作應包含之內容。</p>
<p><b>第六條 消防安全設備檢修人員，應依消防法第九條第二項授權中央主管機關訂定之基準執行檢修業務，並填寫檢查表；消防安全設備測試人員，應依消防安全設備測試報告書測試方法及判定要領執行測試業務，並填寫測試報告書。</b></p> <p>經中央主管機關依消防法第六條第三項或各類場所消防安全設備設置標準第三條規定核准或認可之消防安全設備，尚未公告該項消防安全設備之測試方法、判定要領及檢修基準者，消防設備人員應依申請核准或認可時提</p>	<p>一、自八十四年八月十一日消防法修正建立消防設備人員制度，逐步推動與落實消防安全設備之圖說設計與監造作業、竣工查驗、測試、檢修及申報作業，並已訂定相關規範據以執行。第一項明定消防安全設備測試人員應依消防安全設備測試報告書測試方法及判定要領相關規定，執行消防安全設備竣工查驗之測試；以及消防安全設備檢修人員應依消防安全設備及必要檢修項目檢修基準相關規定，執行消防安全設備之檢修。</p> <p>二、考量消防安全設備常隨時代與科技</p>

<p>具之測試、檢修方法與表格執行測試及檢修。</p>	<p>進步，而予以研發與發展，並經核准或認可使用，因涉及新設備、新技術之消防安全設備，尚未公告該項消防安全設備之測試方法及判定要領、檢修基準，恐導致消防設備人員無從依循執行測試及檢修業務，爰於第二項明定消防設備人員得依該設備送審提經內政部核准或認可通過之測試、檢修方法與表格進行測試及檢修。</p>
<p><b>第七條 消防設備人員執行消防安全設備之設計、監造、測試及檢修業務，其圖說、紀錄、測試報告書及檢修報告書之製作，規定如下：</b></p> <p>一、圖說：由消防安全設備設計人員依滅火設備、警報設備、避難逃生設備、消防搶救上之必要設備及其他經中央主管機關認定之消防安全設備等依序繪製；圖說標示記號，應依消防或建築等圖示範例註記。</p> <p>二、紀錄：消防安全設備監造人員應依監造計畫執行監造事宜，依各類場所消防安全設備設置標準規定設置之耐燃保護、耐熱保護措施、系統式設備等之配管，於實施施工、加壓試驗及配合建築物樓地板、樑、柱、牆施工須預埋消防管線時，應製作紀錄，並一併拍照建檔存證。</p> <p>三、測試報告書：由消防安全設備測試人員依滅火設備、警報設備、避難逃生設備、消防搶救上之必要設備及其他經中央主管機關認定之消防安全設備等依序製表，並確認各項消防安全設備之外觀、性能及綜合試驗符合規定。</p> <p>四、檢修報告書：消防安全設備檢修人員依各種設備檢查表填具檢查結</p>	<p>消防設備人員執行消防安全設備之設計、監造、測試及檢修業務，依其從事之業務範圍，於執行設計業務時，應製作圖說；於執行監造業務時，應製作紀錄；於執行測試業務時，應製作測試報告書；於執行檢修業務時，應製作檢修報告書，爰於第一款至第四款分別明定消防設備人員於製作圖說、紀錄、測試報告書或檢修報告書時，應遵循之事項，俾利消防設備人員執行；另第四款之檢查表應註明檢修項目之種別、容量及檢修使用設備器具之名稱、型式、檢驗或校準日期。</p>

<p>果；有消防安全設備不符規定者，應清楚載明其不良狀況情形、位置及處置措施。</p>	
<p><b>第八條 消防設備人員應就本人或於本人監督下完成之工作，簽署圖說、紀錄、測試報告書或檢修報告書；涉及現場作業者，消防設備人員應親自赴現場實地查核、測試及檢修。</b></p> <p>消防設備人員簽署圖說、紀錄、測試報告書或檢修報告書，應依本法、消防法及建築法等相關規定，接受主管機關查核及配合親自出席說明報告。</p>	<p>一、為落實消防設備人員親自執業，並考量消防設備人員執行業務時，可能有助手協助，參考技師法第十六條第二項規定，明定就本人或於本人監督下完成之工作簽署圖說、紀錄、測試報告書或檢修報告書；如有涉及現場作業之情形，應親自赴現場實地查核、測試、檢修後，始得簽署圖說、紀錄、測試報告書或檢修報告書，爰明定第一項。</p> <p>二、消防設備人員簽署圖說、紀錄、測試報告書或檢修報告書，應依消防法第九條、第十條、建築法第七十六條及本法第十三條等相關規定，接受主管機關圖說審查、竣工查驗、檢修申報複查及配合業務檢查或報告等工作，並親自出席說明，爰明定第二項。</p>
<p><b>第九條 消防設備人員簽署圖說、紀錄、測試報告書或檢修報告書，除應依前條第一項規定由本人簽署外，並應加蓋執業圖記，其簽署及加蓋執業圖記方式如下：</b></p> <p>一、圖說：於消防安全設備圖說審查申請書、圖說首頁簽署及加蓋執業圖記，圖說每頁設計圖加蓋執業圖記。</p> <p>二、紀錄：於監造計畫中之紀錄、表單文件簽署及加蓋執業圖記。</p> <p>三、測試報告書：於消防安全設備查驗申請書、各種消防安全設備測試報告書首頁簽署及加蓋執業圖記。</p> <p>四、檢修報告書：於消防安全設備檢修報告書、各種消防安全設備檢查表首頁簽署及加蓋執業圖記。</p>	<p>一、為落實消防設備人員親自執業及對製作之圖說、紀錄、測試報告書或檢修報告書簽證負責，爰參考公共工程專業技師簽證規則第十條規定，於第一項明定消防設備人員執行業務製作之圖說、紀錄、測試報告書或檢修報告書等相關資料，於查核確實及符合規定後，應由消防設備人員本人簽署，並加蓋執業圖記。第一款至第四款明定相關圖說、紀錄、測試報告書或檢修報告書之簽署及加蓋執業圖記位置，以利消防設備人員遵循，另執行業務時如有其他檢附之消防相關計算書或消防安全設備附件資料，消防設備人員亦應於相關文件上加蓋執業圖記，以資明確為其本人親自執業，落實執行權責。</p>

<p>由二名以上之消防設備人員執行業務者，其共同製作之圖說、紀錄、測試報告書或檢修報告書，由該等消防設備人員共同簽署並加蓋執業圖記外，應分別註明各自負責之範圍。</p>	<p>二、考量從事消防安全設備相關業務，可能涉及消防設備人員之個人專業知識、能力或工作權責，因此可能有二名以上之消防設備人員共同執行業務，並共同製作圖說、紀錄、測試報告書或檢修報告書，爰於第二項明定共同製作之圖說、紀錄、測試報告書或檢修報告書，須由該等消防設備人員共同簽署並加蓋執業圖記，另為釐清及確認各自權責範圍，並應分別註明各自負責之範圍。</p>
<p><b>第十條 消防設備人員</b>對於所製作完成之圖說、紀錄、測試報告書及檢修報告書，應盡保密及妥善保管之責任，並應自提出之日起，至少保存六年；其依本法第七條第一項第三款至第五款規定受聘執行業務者，由執業機構負責保管。</p> <p>依前條第二項共同製作者，應各自保存完整資料。</p>	<p>一、消防設備人員對於執行業務所製作完成之圖說、紀錄、測試報告書及檢修報告書，應盡保密及妥善保管之責任，爰參考公共工程專業技師簽證規則第十二條規定及考量執業執照有效期限為六年，明定至少保存六年；消防設備人員如係受聘執行業務者，由執業機構負責保管。</p> <p>二、為明確前條二名以上消防設備人員共同製作及簽署之圖說、紀錄、測試報告書及檢修報告書之保存，第二項明定應由該等消防設備人員製作一式多份，並各自保存完整資料。</p>
<p><b>第十一條 消防設備人員</b>受託辦理消防安全設備設計、監造及測試業務，應檢附相關圖說、紀錄、測試報告書、安裝施工測試佐證資料及執業證明等文件，供起造人申請辦理圖說審查、竣工查驗作業。</p> <p>消防設備人員受託辦理消防安全設備檢修業務，應檢附檢修報告書、各該消防安全設備之種類與數量表、配置平面圖及執業證明等文件，供管理權人申請辦理檢修申報作業。</p>	<p>一、現行消防機關依消防法第十條辦理建築物消防安全設備圖說審查時，起造人須填具申請書，檢附建築、消防圖說、建造執照申請書、消防安全設備概要表、相關證明文件資料等，向當地消防機關提出；消防機關依建築法第七十六條辦理建築物消防安全設備之竣工查驗作業時，應由起造人填具申請書，檢附消防安全設備測試報告書（應由消防安全設備測試人於各項設備施工完成後依報告書內項目實際測試其性能，並填寫其測試結果）、安裝施工測試佐證資料及電子檔光碟、證明文件（含審核認可書</p>

	<p>等）、使用執照申請書、原審訖之消防圖說等，向當地消防機關提出。爰第一項明定消防設備人員執行消防安全設備設計、監造及測試業務，於圖說審查、竣工查驗時應檢附之資料，俾供起造人申請辦理圖說審查、竣工查驗作業。</p> <p>二、依消防安全設備檢修及申報辦法第九條規定，管理權人應填具消防安全設備申報表，並檢附相關資料向場所所在地主管機關申報審核。爰第二項明定，消防設備人員執行消防安全設備檢修時，應將檢修報告書、各該消防安全設備之種類與數量表、配置平面圖（圖面標註尺寸與面積）、檢修人員或檢修機構證明文件影本等文件，提供予管理權人，俾供管理權人申請辦理檢修申報作業。</p>
<p>第十二條 消防設備人員應依法令執行消防安全設備設計、監造、測試及檢修業務，如執行案件數量異常，有降低品質之虞時，主管機關得隨時查核其業務執行情形。</p>	<p>中央主管機關與直轄市、縣(市)主管機關得依消防設備人員執行業務之案件數、場所面積與高度、消防安全設備種類與數量、工時及交通時程等面向，綜合評估消防設備人員是否有執行案件數量異常情形，爰參考公共工程專業技師簽證規則第十五條規定，定明消防設備人員之執行案件數量有異常等情形時，主管機關得隨時查核其業務執行情形。</p>
<p>第十三條 依消防法第七條第二項規定由現有相關專門職業及技術人員或技術士暫行從事消防安全設備之設計、監造、測試、檢修者，準用本辦法規定辦理。</p>	<p>依消防法第七條第二項前段規定，消防安全設備之設計、監造、測試與檢修，得由現有相關專門職業及技術人員或技術士暫行為之，故目前實務上可執行消防安全設備之設計、監造、測試與檢修業務者，除消防設備師、消防設備士外，亦包括暫行從事消防安全設備設計、監造人員及暫行從事消防安全設備裝置、檢修人員。另依本法第四十五條規定，依消防法第七條第二項規定從事消防安全設備之設計、監造、測試、檢修者，準用本法第五條至第</p>

	第十八條及第四十八條規定，爰於本條明定依消防法第七條第二項規定從事消防安全設備之設計、監造、測試、檢修者，其執行設計、監造、測試、檢修業務之內容、程序、方式、基準、紀錄或報告書之製作、應檢附之資料及其他應遵行事項，準用本辦法規定辦理。
第十四條 本辦法自發布日施行。	本辦法施行日期。